

VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

In questo periodo verranno messi in funzione gli impianti di condizionamento e, quindi, si renderà necessario verificare il corretto funzionamento degli stessi prima del loro avvio.

Le nostre **R.L.S.- F.A.B.I.** sono invitate a verificare, attraverso l'apposito libretto, se **la manutenzione degli impianti è stata effettuata** e se sono stati effettuati i lavori per risolvere i problemi segnalati dai lavoratori nella primavera/estate scorsa.

Ricordiamo che una cattiva manutenzione e regolazione dell'impianto di condizionamento può causare problemi sanitari rilevanti.

Tra i problemi più ricorrenti riscontrati negli anni scorsi nelle aziende Vi segnaliamo:

- insufficiente o eccessivo freddo negli ambienti di lavoro;
- grado di umidità insufficiente, con secchezza dell'aria e possibili problemi respiratori, agli occhi, ecc.;
- bocchette dei condizionatori troppo vicine alle postazioni di lavoro;
- mancata o scarsa manutenzione periodica dei filtri e delle condutture del condizionamento, con accumulo di sostanze nocive, agenti patogeni, virus, ecc..

Per la soluzione dei problemi riscontrati è utile chiedere la convocazione della riunione periodica della sicurezza.

A disposizione per ogni necessità inviamo cordiali saluti.

**LA COMMISSIONE NAZIONALE
SALUTE E SICUREZZA**

Roma, aprile 2005